附件 14　考場照明設備維修及檢測作業檢核表

112 年國中教育會考考場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　考場：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【檢測說明】

試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

★前左	★前中	★前右
★中左	★ 中	★中右
★後左	★後中	★後右

量測時間：☑第一次 112 年 4 月 12 日　☐第二次 112 年 4 月 18 日

樓別 例：至善樓	樓層 例：2F	試場編號 例：01	完成保養工作	天候狀況	試場內座位桌面照度（單位：Lux）		
					前左	前中	前右
					中左	中	中右
					後左	後中	後右
國中大樓	5樓	101	☐	☐晴天 ☑陰（雨）天	91	101	301
					84	126	193
					198	150	273
國中大樓	3樓	203	☐	☑晴天 ☐陰（雨）天	554	48	29
					124	71	39
					301	73	43
			☐	☐晴天 ☐陰（雨）天			

※備註：本表應於 112 年 5 月 12 日（五）前回傳至考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：＿＿＿＿＿＿　考場總幹事：＿＿＿＿＿＿　考場主任：＿＿＿＿＿＿

附件 14　考場照明設備維修及檢測作業檢核表

112 年國中教育會考考場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區：桃園　　考場：永豐高中（備用考場）

【檢測說明】

試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

★前左	★前中	★前右
★中左	★ 中	★中右
★後左	★後中	★後右

量測時間：☑第一次 112 年 4 月 12 日　☑第二次 112 年 4 月 18 日

樓別 例：至善樓	樓層 例：2F	試場編號 例：01	完成保養工作	天候狀況	試場內座位桌面照度（單位：Lux）		
					前左	前中	前右
					中左	中	中右
					後左	後中	後右
高中部	2F		☐	☐晴天 ☑陰（雨）天	24	20	34
					95	11	50
					80	9	41
高中部	5F		☐	☑晴天 ☐陰（雨）天	974	320	92
					345	242	92
					831	251	112
			☐	☐晴天 ☐陰（雨）天			

※備註：本表應於 112 年 5 月 12 日（五）前回傳至考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任：＿＿＿＿＿＿　考場總幹事：＿＿＿＿＿＿　考場主任：＿＿＿＿＿＿