

永豐高中飲用水檢測報告總表


採樣日期(Sampling Date)：02/18/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA	
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
國 22-1	<1	<5	6	100
高 31-2	<1	<5	6	100
高 11-1	<1	<5	6	100
高 14	<1	<5	6	100
高 12	<1	<5	6	100
行 32	<1	<5	6	100
國 52	<1	<5	6	100
國 45-1	<1	<5	6	100
行 B1	<1	<5	6	100
活動中心 1	<1	<5	6	100
活動中心 3	<1	<5	6	100
行 11	<1	<5	6	100
行 14	<1	<5	6	100

永豐高中飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/26/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA	
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
國中三樓 2 國 32-2	<1	<5	6	100
國中四樓 1 國 42	<1	<5	6	100
國中二樓 2 國 22-2	<1	<5	6	100
國中專任(一) 行 33	<1	<5	6	100
高中國文 行 23	<1	<5	6	100
高中四樓 1 高 41-2	<1	<5	6	100
高中三樓 高 34	<1	<5	6	100
高中二樓 高 21-2	<1	<5	6	100
校長室 行 35	<1	<5	6	100
專科二樓藝能科辦公室 專 22-1	<1	<5	6	100
教務處 行 16	<1	<5	6	100
活動中心 2	<1	<5	6	100
射箭場	<1	<5	6	100



永豐高中飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：08/16/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA	
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
國 17	<1	<5	6	100
專 13	<1	<5	6	100
專 11	<1	<5	6	100
高 17	<1	<5	6	100
高 31-1	<1	<5	6	100
行 26	<1	<5	6	100
行 22	<1	<5	6	100
國 12-2	<1	<5	6	100
國 12-1	<1	<5	6	100
行 13-1	<1	<5	6	100
行 15	<1	<5	6	100
高 41-1	<1	<5	6	100
高 21-1	<1	<5	6	100

永豐高中飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：11/17/2022

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA	
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial count (CFU/mL)
國中一樓 4(國 17)	<1	<5	6	100
國中一樓 1(國 12-1)	<1	<5	6	100
國中一樓 2(國 12-2)	<1	<5	6	100
學務處(行 15)	<1	<5	6	100
教務處 2(行 13-1)	<1	<5	6	100
國三導(行 26)	<1	<5	6	100
高中數學(行 22)	<1	<5	6	100
高中二樓 1(高 21-1)	<1	<5	6	100
高中四樓 1(高 41-1)	<1	<5	6	100
高中一樓 4(高 15)	<1	<5	6	100
教官室(高 17)	<1	<5	6	100
專科 1 樓(專 11)	<1	<5	6	100
烹飪教室(專 13)	<1	<5	6	100