

污 水 泵 浦 開 關 箱

地點	編號	位置	污水出口處	備註
G 廁後方	1	車道鐵門旁	噴水系統	
地下室	2	車道口	1 號車道口污水經處理由 37 車道污水開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	1 號車道
	3	車道口清水池	E 廁由烹飪教室後方排水溝出去	E1 專科廁所
地下室	4	消防泵浦室內	消防泵浦室內污水經處理由 37 車道污水開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	
地下室	5	配電室外(77 車位)	配電室旁污水由教官室前水溝接管至噴灌系統處滿後由 403 教室後方水溝出去	
地下室	6	潛龍書院(車道)	18 號車位直接排出後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	18 號車位
	7	潛龍書院(車道)	37 號車位直接排出後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	37 號車位旁
	8-1	潛龍書院(車道)	專 B9 污水經處理由 37 車道污水開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	專 B9 教室 (桌球室內的人孔蓋 污水馬達)
	8-2	白鐵箱電控制盤	22~25 號車位	
地下室	9	發電機外牆	63 車位污水經處理由 37 車道污水開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	63 號車位
地下室	10	庫房材料室	庫房由後庭總務處旁水溝出去	
專科大樓	11	D 廁前地下 1 樓	D 廁地下室污水經處理由 37 車道污水開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	
	12	B1 專科電梯前	B1 電梯污水由烹飪教室後方水溝出去	
國中部大樓	13	A 廁 1 樓殘廁所內	A 廁 1 樓排至地下室經處理由 37 車道開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	
	14	B 廁 1 樓走道旁	B 廁 1 樓排至地下室經處理由 37 車道開關排出至後庭羅馬廣場 U 型水溝出去	
活動中心	15	女廁內	左前小門排出後司令台排水溝出去	
	16	男廁內	左前小門排出後司令台排水溝出去	
	17	高中體育辦廁內	左前小門排出後司令台排水溝出去	

	18	準備室內	左前小門排出後司令台排水溝出去	
校長宿舍	19	校長宿舍內	校長宿舍旁水溝排出去	
警衛室	20	寢室內牆壁	警衛室排至地下室經處理由 37 號車道開關排出至後庭羅馬廣場 U 行水溝出去	
	21	警衛室右邊	靠 313 教室側邊污水控制箱單相 220V	
	22	警衛室左邊	人孔蓋單相浮球馬達	
	23	警衛室走道門	人孔溝蓋 1P 單相浮球馬達 220V	
	24	車道邊陰井蓋	靠 410 教室 1P 單相浮球馬達 220V	2 組馬達
一個污水開關箱固定配置兩組馬達 全校有 26 個污水開關箱 共有 44 組馬達				

重 要	1. 76 車位 污水盤 排風機電氣室 76 車位 冬天→停 夏天→自動 2. 1 號車位 污水盤 E1 潛龍 { 18 號車位 37 號車位 清水 19 號車位 桌球室 22~25 號車位 轉自動 22 號車位 污水
--------	--

	25 號車位 清水備用
--	-------------